



Zertifikat



Zertifikatsinhaber: SolarEdge Technologies LTD
1 HaMada Street
4673335 Herzeliya
Israel

Erzeugnis: Batteriespeichersystem

Modelle: SE2200H, SE2500H, SE3000H, SE3500H, SE3680H,
SE4000H, SE4600H, SE5000H, SE6000H mit SESTI-S1,
SESTI-S2, SESTI-S4 oder integriertem SESTI mit LG Chem
RESU 7H oder LG Chem RESU 10H

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Batteriespeichersystem mit Wechselrichter gemäß TOR Erzeuger Typ A, V.1.1, mit einer ein-phasigen Paralleleinspeisung in das Netz der öffentlichen Versorgung mit einem integriertem Netzentkuppelungsschutz.

Die oben angeführten Modelle erfüllen die Anforderungen zum Anschluss ans Niederspannungsnetz.

Prüfgrundlage:

SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21

Auf Basis von:

TOR Erzeuger (TOR Erzeuger Typ A Version 1.1): Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A und von Kleinsterzeugungsanlagen (Maximalkapazität < 250 kW und Nennspannung < 110 kV) in Verbindung mit OVE-Richtlinie R 25, Ausgabe 2020-03-01

Einschränkung:

Die Scheinleistung der Wechselrichtermodelle SE3680H, SE4000H, SE4600H, SE5000H und SE6000H ist auf 3,68 kVA begrenzt.

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.

Berichtsnummer: 16PP115-35_2

Zertifikatsnummer: 20-256-02

Ausstelldatum: 2023-03-23

Kiwa Primara GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel. +49 8341 99726-0
primara@kiwa.com
www.kiwa.de



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12089-01-00

Tanja Rottach

- Digitally signed - see <http://oca.kiwa-deutschland.de> for more details -

Tanja Rottach
Certification Engineer

